



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Ахматовского района
г. Грозного

Директору
МБОУ СОШ № 36 им. Х.А. Исаева
г. Грозного

Шамиловой Х.И.

ул. Агрономическая, 74
г. Грозный, ЧР

ул. Р.И. Гайдабаева, 29 «б», г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

29.08.2022 № 40/11/2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой района проведена проверка исполнения МБОУ «СОШ № 36» г. Грозного (далее – Учреждение) законодательства при подготовке к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

Частью 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

По требованиям п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее – Правила), в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

АБ № 001976

Пунктом 54 Правил определено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Согласно п. 407 Правил, каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

В соответствии с п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

При этом в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение вышеперечисленных требований закона в Учреждении не разработаны (отсутствуют) планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, огнетушители разряжены.

Несоблюдение требований законодательства в обозначенных сферах свидетельствуют о нарушении основной и стратегической цели Программы обучения, предусмотренной законом об образовании, не обеспечиваются условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда, а также создает условия, при которых Учреждение не может гарантировать безопасность детей, работников Учреждения и ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными за данные направления работниками своих обязанностей.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения необходимо принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, в том числе путем усиления контроля за деятельностью подчиненных лиц, ответственных за данное направление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7, ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий их способствовавших.

2. Организовать работу в данном направлении, разработать и реализовать механизм, обеспечивающий безусловное исполнение требований действующего законодательства в рассматриваемой сфере.

3. Разработать и разместить на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, обеспечить перезарядку огнетушителей.

4. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



А.В. Аюбов



«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Х.А. Исаева»
(МБОУ «СОШ № 36 ИМ. Х.А. ИСАЕВА» г. ГРОЗНОГО)
г. Грозный, Агрономическая, 74
Чеченская Республика
Тел: (8938)020-69-94

«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА СОЪЛЖА-ГЛАДИН МЭРИН»
ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
Муниципальни бюджетни юкъяра дешаран учреждени
Соължа-Гала «Юкъяра дешаран юкъяра-школа №36
Соължа-Гала, Агрономически урам, 74
Нохчийн Республика
Тел: (8938)020--69-94
e-mail: mbou-sosh36@yandex.ru

Исх. № 41 от 22.09.2022

Зам. прокурора
Ахматовского района
г. Грозного
советнику юстиции
Э.Д. Айдамирову

Уважаемый Эльбек Данильбекович!

Представление прокуратуры Ахматовского района г. Грозного от 29.08.2022 № 40-11-2022 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрено 22.08.2022 с участием представителя прокуратуры района помощника прокурора Айдамирова Р.Ш.

По результатам рассмотрения данного представления образовательное учреждение разработало и разместило на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, обеспечена перезарядка огнетушителей.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приложение: копия приказа на _1_ л.



Директор

Шамилова Х.И.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Грозный

«22» сентября 2022 г.

Помощник прокурора Ахматовского района г. Грозного Айдамиров Р.Ш.,
получил объяснение от директора МБОУ «СОШ №36 им. Х. А. Исаева»
г. Грозного Шамиловой Х.И.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств:
компьютерной техники для составления объяснения.

Перед началом опроса мне разъяснено:

- 1) что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- 2) право давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора;
- 6) являться на опрос с адвокатом;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности.

(подпись)

По существу, проводимой прокурорской проверки могу пояснить следующее: русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь.

Выявленные прокуратурой нарушения в части нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, имеют место быть, в ОО не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, огнетушители разряжены.

Обязуемся в кратчайшие сроки устранить указанные нарушения.

Поясняю, что все сведения данные мною являются достоверными и соответствуют действительности. Более мне по данному факту добавить нечего.

Прочитано лично, с моих слов записано верно.

Опрошенный (ая): Шамилова Х.И.

(подпись)

Помощник прокурора района

Р.Ш. Айдамиров



«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Х.А. Исаева»
(МБОУ «СОШ № 36 ИМ. Х.А. ИСАЕВА» г. ГРОЗНОГО)
г. Грозный, Агрономическая ,74
Чеченская Республика
Тел: (8938)020-69-94

«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА СОБЛЖА-ГАЛИН МЭРИН»
ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
Муниципальни бюджетни юкъяра дешаран учреждени
Сьолжа-Гала «Юкъяра дешаран юкъяра школа№36
Сьолжа-Гала, Агрономически урам,74
Нохчийн Республика
Тел: (8938)020--69-94
e-mail: mbou-sosh36@yandex.ru

Приказ №78

22.09.2022

г. Грозный

О дисциплинарном взыскании

В связи с нарушением требований законодательства, о пожарной безопасности:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наложить дисциплинарное взыскание — замечание заместителю директора по АХЧ Магамшарипову Б.Г.

Основание: Представление Прокуратуры Ахматовского района г. Грозного 29.08.2022 № 40-11-2022.



Директор

Шамилова Х.И.

С приказом ознакомлен

Магамшарипов Б.Г.